

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Томской области
634057, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 51-10-11
отделение надзорной деятельности и профилактической работы Советского района г.
Томска Управления надзорной деятельности и профилактической работы
634057, г. Томск, Московский тракт, 109/4, тел. 41-80-26

Предписание № 25/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ
УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ № 22 Г.
ТОМСКА в лице директора Аникина Анастасия Евстратьевна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора по пожарному надзору ОНД
и ПР Советского района г. Томска Яковенко Е.В.

№ 25 от «06» июля 2019 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» государственным инспектором по пожарному надзору Советского района г. Томска
Рябцевым А.А. в период с «11» ч. «00» мин. «04» июля 2019 г. по «12» ч. «00» мин. «04» июля
2019 г. с «13» ч. «00» мин. «08» июля 2019 г. по «14» ч. «00» мин. «08» июля 2019 г.
проведена проверка по адресу Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, 81г

совместно с директором – Аникиной Анастасией Евстратьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указыва- ется только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	на объекте защиты используются огнетушители с превышением сроков эксплуатации на указанные огнетушители в паспорте	п. 70 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	01.09.2019 года	
2.	не соблюдаются требования по размещению пожарных извещателей, расположены на расстоянии менее 0,5 метра от осветительных приборов	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.09.2020 года	
3.	резервные источники питания систем АПС и СОУЭ не обеспечивают параметры, требуемые нормативной документацией.	СП 5.13130.2009 разд. 15 п. 5.3, НПБ 88-2001 п. 14.3	01.09.2020 года	
4.	соединительные линии оповещателей не обеспечены системой автоматического	ч. 5 ст. 83 ФЗ №123	01.09.2020 года	

	контроля их работоспособности			
5.	уровень звуковых сигналов СОУЭ не соответствует требованиям	п. 4.1,4.2, 4.6 СП 3.13130.2009	01.09.2020 года	
6.	необходимо провести дополнительный инструктаж по действиям сотрудников при пожаре	п. 3 ППР в РФ	01.09.2019 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Государственный инспектор по
пожарному надзору ОНД и ПР
Советского района г. Томска
(должность государственного инспектора)

Рябцев А.А.
(фамилия, инициалы)

“08” 07 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

“08” 07 2019 г.

1070-000-00-00000000-00000000