



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 62 г.Томск, пр. Фрунзе, 103а « 27 » марта 3 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Алабушевой Людмилой Сергеевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа-интернат № 22 г.Томска, расположенного по адресу г.Томск, ул. Сибирская, 81Г, осуществляющего деятельность по адресу г.Томск, ул.Сибирская, 81Г

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области № 000000399 от 27.03.2023, протоколом испытаний № Ф00000358 от 22.03.2023 измеренные уровни искусственной освещенности на поверхности пола в спальном комнате № 304 не соответствуют требованиям табл. 5.25 раздела V СанПиН СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания». Результаты измерений (в люксах);
-спальная комната № 304 – 135 ± 12 (гигиенический норматив-150).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии с таблицей табл. 5.25 раздела V СанПиН СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека среды

обитания» уровни искусственной освещенности в спальном комнате № 304 увеличить до гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21.

Срок до 01.01.2024 г. (закрывается на капитальный ремонт)

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ ООШ № 22 г.Томска, адрес местонахождения Томская область, г.Томск, ул.Сибирская, 81Г

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Томской области по адресу: Томская область, г.Томск, пр. Фрунзе, 103а тел./факс 8.(3822) 26-03-90, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» января 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может

быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «27» марта 2023г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 634021 Томская область, г.Томск, ул.Сибирская, 81Г